

Puno, 03 de agosto de 2023

**OFICIO Nro. 454-2023-ELPU/GG**

Señor:

**Ing. Juan Orlando Cossio Williams**

Director General

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

**Ministerio de Energía y Minas**

Av. Las Artes Sur Nro. 260

San Borja – Lima.-

**ASUNTO : PRESENTACIÓN DE EVIDENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA SUBESTACIÓN BELLAVISTA**

Referencia : Oficio Nro. 0769-2023-MINEM/DGAAE

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, y de conformidad a lo señalado en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y los Lineamientos de Participación Ciudadana en Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial Nro. 223-2010-MEM/DM; los mecanismos de participación ciudadana son aplicables durante el proceso de evaluación del instrumento ambiental complementario.

En ese sentido, en cumplimiento de la participación ciudadana de la Modificación del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental, se hace alcance de las evidencias de su realización que se listan a continuación:

- Cargos de oficios de entrega a la Municipalidad Provincial de Puno y la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno – DREM Puno.
- Copias de publicaciones electrónicas de difusión en nuestras redes sociales y nuestro portal electrónico (página web).
- Registro fotográfico de afiche de difusión en nuestra puerta de ingreso a la subestación Bellavista.

Para realizar las coordinaciones se designa al Ing. David Rojas Pacho, con Cel. 972512806, y Correo Electrónico [drojas@electropuno.com.pe](mailto:drojas@electropuno.com.pe)

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para expresarles los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
MARTINEZ RUIZ Henry FAU  
20405479592 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 02/08/2023 14:46:45-0500

**Electro Puno S.A.A.**  
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Puno, 02 de agosto de 2023

**OFICIO Nro. 449 -2023-ELPU/GG**

Señor:

**Lic. Javier Ponce Roque**

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno

**Municipalidad Provincial de Puno**

Jr. Deústua Nro. 458

Plaza de Armas - Puno

**ASUNTO : PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PAMA DE ELECTRO PUNO S.A.A. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN BELLAVISTA**

De mi mayor consideración:

Por medio del presente comunicamos que, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A., identificada con Registro Único de Contribuyentes Nro. 20405479592, viene realizando la Modificación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para la ampliación de la subestación Bellavista, y en cumplimiento los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas aprobados mediante Resolución Ministerial Nro. 223-2010-MEM/DM, se remite lo indicado en el asunto.

La Modificación de PAMA se encuentra en evaluación por la Dirección de Asuntos Ambientales de Electricidad – DGAAE del Ministerio de Energía y Minas – MINEM (<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>) registro Nro. 3544913.

Su representada tiene un plazo de diez (10) días calendario para presentar sus comentarios, aportes u observaciones, para lo cual debe descargar el formato de participación ciudadana (<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%203544913.pdf>), y debe remitirse al correo electrónico: [consultas\\_dgaee@minem.gob.pe](mailto:consultas_dgaee@minem.gob.pe).

Para consultas y/o mayor información al respecto, comunicarse con el Ing. David Rojas Pacho, con celular 972512806 y correo electrónico [drojas@electropuno.com.pe](mailto:drojas@electropuno.com.pe).

Adjuntamos al presente un ejemplar digital la Modificación de PAMA en CD Room.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
MAMANI LUQUE Hernan Gerardo FAU  
20405479592 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 02/08/2023 14:46:45-0500

HGML/hmr/drp  
C.c. GPR, Arch.



Firmado digitalmente por:  
 MARTINEZ RUIZ Henry FAU  
 20405479592 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 02/08/2023 14:46:03-0500



**Electro Puno S.A.A.**  
 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Puno, 02 de agosto de 2023

**OFICIO Nro. 448 -2023-ELPU/GG**



Señor:  
**Richard Robert Huanca Aracayo**  
 Director Regional de Energía y Minas de Puno  
**Dirección Regional de Energía y Minas de Puno**  
 Av. Industrial s/n – C.P. Salcedo - Puno

**ASUNTO : PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PAMA DE ELECTRO PUNO S.A.A. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN BELLAVISTA**

De mi mayor consideración:

Por medio del presente comunicamos que, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A., identificada con Registro Único de Contribuyentes Nro. 20405479592, viene realizando la Modificación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para la ampliación de la subestación Bellavista, y en cumplimiento los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas aprobados mediante Resolución Ministerial Nro. 223-2010-MEM/DM, se remite lo indicado en el asunto.

La Modificación de PAMA se encuentra en evaluación por la Dirección de Asuntos Ambientales de Electricidad – DGAAE del Ministerio de Energía y Minas – MINEM (<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>) registro Nro. 3544913.

Su representada tiene un plazo de diez (10) días calendario para presentar sus comentarios, aportes u observaciones, para lo cual debe descargar el formato de participación ciudadana (<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%203544913.pdf>), y debe remitirse al correo electrónico: [consultas\\_dgaee@minem.gob.pe](mailto:consultas_dgaee@minem.gob.pe).

Para consultas y/o mayor información al respecto, comunicarse con el Ing. David Rojas Pacho, con celular 972512806 y correo electrónico [drojas@electropuno.com.pe](mailto:drojas@electropuno.com.pe).

Adjuntamos al presente un ejemplar digital la Modificación de PAMA en CD Room.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,




Firmado digitalmente por:  
 MAMANI LUQUE Hernan Gerardo FAU  
 20405479592 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 02/08/2023 14:46:03-0500

HGML/hmr/drp  
 C.c. GPR, Arch.

**DOCUMENTO (FLYER) PUBLICADO EN LAS REDES SOCIALES DE ELECTRO PUNO S.A.A.**

[https://www.facebook.com/photo/?fbid=669415021896242&set=a.461477399356673&locale=es\\_LA](https://www.facebook.com/photo/?fbid=669415021896242&set=a.461477399356673&locale=es_LA)



**Infórmate**

**MODIFICATORIA DE PAMA (M-PAMA) DE ELECTROPUNO S.A.A. PARA LA "AMPLIACIÓN DE LA SET BELLAVISTA – IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA BAHÍA EN 60 KV, CELDAS EN 60 Y 10 KV"**

**OBJETIVOS DE M-PAMA**

Obtener la certificación ambiental por el Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad de Ampliación de la Subestación Bellavista

**DONDE CONSULTAR EL M-PAMA**

El M-PAMA se encuentra aquí:  
<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>  
(Registro Nro. 3544913)

**INFORMACION GENERAL DEL LA AMPLIACIÓN DE SET BELLAVISTA**

La Subestación (SET) Bellavista (antes Puno 01) actualmente es una instalación de transmisión en alerta, teniendo un factor de uso mayor al 100%, lo que significa un alto riesgo a la seguridad y confiabilidad del suministro. Por ello su AMPLIACIÓN tiene por objetivo la instalación de un nuevo Transformador de Potencia en 60KV – 25MVA y nuevas celdas en 60 y 10KV pórticos, esto implica acciones como el suministro y montaje de la infraestructura eléctrica y civil asociada

- Para remitir sugerencias, comentarios y observaciones al Correo electrónico:  
[consultas\\_dgaee@minem.gob.pe](mailto:consultas_dgaee@minem.gob.pe)
- A través del formato de participación ciudadana:  
<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%203544913.pdf>
- Hasta el 12/08/2023

**Escanea el código "QR"**



**RIVFL** Consultoría Ambiental **SERING** **Electro Puno S.A.A.**

**Electro Puno S.A.A.**  
Publicado por Omar Paulet Contreras  
Choque · Hace un momento ·

👉 Infórmate sobre la: MODIFICATORIA DE PAMA (M-PAMA) DE ELECTROPUNO S.A.A. PARA LA "AMPLIACIÓN DE LA SET BELLAVISTA – IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA BAHÍA EN 60 KV, CELDAS EN 60 Y 10 KV"  
👉 ¿Dónde consultarlo?  
<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21...>  
(Registro Nro. 3544913)

Editar

Me gusta Comentar Compartir

Escribe un comentario...



## Infórmate

**MODIFICATORIA DE PAMA (M-PAMA) DE ELECTRO PUNO S.A.A. PARA LA "AMPLIACIÓN DE LA SET BELLAVISTA – IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA BAHÍA EN 60 KV, CELDAS EN 60 Y 10 KV"**

**OBJETIVOS DE M-PAMA**

Obtener la certificación ambiental por el Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad de Ampliación de la Subestación Bellavista

**DONDE CONSULTAR EL M-PAMA**

El M-PAMA se encuentra aquí:  
<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>  
 (Registro Nro. 3544913)

**INFORMACIÓN GENERAL DE LA AMPLIACIÓN DE SET BELLAVISTA**

La Subestación (SET) Bellavista (antes Puno 01) actualmente es una instalación de transmisión en alerta, teniendo un factor de uso mayor al 100%, lo que significa un alto riesgo a la seguridad y confiabilidad del suministro. Por ello su AMPLIACIÓN tiene por objetivo la instalación de un nuevo Transformador de Potencia en 60kV – 25MVA y nuevas celdas en 60 y 10kV pórticos, esto implica acciones como el suministro y montaje de la infraestructura eléctrica y civil asociada

- Para remitir sugerencias, comentarios y observaciones al Correo electrónico:  
consultas\_dgaee@minem.gob.pe
- A través del formato de participación ciudadana:  
<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%203544913.pdf>
- Hasta el 12/08/2023

Escanea el código "QR"




RIVFLO Consultores Ambientales

SERING SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A.C.

Electro Puno S.A.A. Empresa Registrada en el Registro Público de la Unión de la Industria Eléctrica



**Electro Puno S.A.A**

6 h · 🌐



👉 Infórmate sobre la: MODIFICATORIA DE PAMA (M-PAMA) DE ELECTRO PUNO S.A.A. PARA LA "AMPLIACIÓN DE LA SET BELLAVISTA – IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA BAHÍA EN 60 KV, CELDAS EN 60 Y 10 KV"

👉 ¿Dónde consultarlo?

<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21...>

(Registro Nro. 3544913)

■ Me gusta

■ Comentar

**Descubre más novedades de Electro Puno S.A.A en Facebook**

Iniciar sesión



Crear cuenta nueva

**DOCUMENTO (FLYER) PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE ELECTRO PUNO S.A.A.**

<https://www.gob.pe/institucion/electropuno/noticias/812225-modificatoria-de-pama-m-pama-de-electropuno-s-a-a-para-la-ampliacion-de-la-set-bellavista-implementacion-de-nueva-bahia-en-60-kv-celd>

 **gob.pe** | Plataforma digital única del Estado Peruano Buscar más noticias 

[Inicio](#) > [El Estado](#) > [MINEM](#) > [ELECTRO PUNO](#) > [Noticias](#) > Modificatoria de PAMA (M-PAMA) DE ELECTROP...

### MODIFICATORIA DE PAMA (M-PAMA) DE ELECTROPUNO S.A.A. PARA LA "AMPLIACIÓN DE LA SET BELLAVISTA – IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA BAHÍA EN 60 KV, CELDAS EN 60 Y 10 KV"

**OBJETIVOS DE M-PAMA**  
Obtener la certificación ambiental por el Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad de Ampliación de la Subestación Bellavista.

**DONDE CONSULTAR EL M-PAMA**  
El M-PAMA se encuentra aquí:  
<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>  
•(Registro Nro. 3544913)

**INFORMACION GENERAL DE LA AMPLIACIÓN DE SET BELLAVISTA**  
La subestación (SET) Bellavista (antes Puno 01) actualmente es una instalación de transmisión en alerta, teniendo un factor de uso mayor al 100%, lo que significa un alto riesgo a la seguridad y confiabilidad del suministro. Por ello su AMPLIACIÓN tiene por objetivo la instalación de un nuevo Transformador de Potencia en 60kV – 25MVA y nuevas celdas en 60 y 10kV pórticos, esto implica acciones como el suministro y montaje de la infraestructura eléctrica y civil asociada.

Para remitir sugerencias, comentarios y observaciones al:  
Correo electrónico:  
[consultas\\_dgaee@minem.gob.pe](mailto:consultas_dgaee@minem.gob.pe)  
A través del formato de participación ciudadana:  
<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%203544913.pdf>  
Hasta el 12/08/2023

**Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad de Puno S.A.A. (/electropuno)**

# **Modificatoria de PAMA (M-PAMA) DE ELECTROPUNO S.A.A. para la “Ampliación de la SET Bellavista – Implementación de nueva bahía EN 60 KV, CELD**

Comunicado

Electro Puno S.A.A

Obtener la certificación ambiental por el Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad de Ampliación de la Subestación Bellavista

### **DONDE CONSULTAR EL M-PAMA**

El M-PAMA se encuentra aquí:

<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>

(Registro Nro. 3544913)

Escanea el código “QR”



### **INFORMACIÓN GENERAL DE LA AMPLIACIÓN DE SET BELLAVISTA**

La Subestación (SET) Bellavista (antes Puno 01) actualmente es una instalación de transmisión en alerta, teniendo un factor de uso mayor al 100%, lo que significa un alto riesgo a la seguridad y confiabilidad del suministro. Por ello su AMPLIACIÓN tiene por objetivo la instalación de un nuevo Transformador de Potencia en 60kV – 25MVA y nuevas celdas en 60 y 10kV pórticos, esto implica acciones como el suministro

2 de agosto de 2023 - 11:34 a. m.

## **MODIFICATORIA DE PAMA (M-PAMA) DE ELECTROPUNO S.A.A. PARA LA “AMPLIACIÓN DE LA SET BELLAVISTA – IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA BAHÍA EN 60 KV, CELDAS EN 60 Y 10 KV”**

### **OBJETIVOS DE M-PAMA**

Obtener la certificación ambiental por el Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad de Ampliación de la Subestación Bellavista.

### **DONDE CONSULTAR EL M-PAMA**

El M-PAMA se encuentra aquí:

<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>

(<https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9744>)

•(Registro Nro. 3544913)

### **INFORMACION GENERAL DE LA AMPLIACIÓN DE SET BELLAVISTA**

La subestación (SET) Bellavista (antes Puno 01) actualmente es una instalación de transmisión en alerta, teniendo un factor de uso mayor al 100%, lo que significa un alto riesgo a la seguridad y confiabilidad del suministro. Por ello su AMPLIACIÓN tiene por objetivo la instalación de un nuevo Transformador de Potencia en 60kV – 25MVA y nuevas celdas en 60 y 10kV pórticos, esto implica acciones como el suministro y montaje de la infraestructura eléctrica y civil asociada.

Para remitir sugerencias, comentarios y observaciones al:

Correo electrónico:

[consultas\\_dgae@minem.gob.pe](mailto:consultas_dgae@minem.gob.pe) (mailto:consultas\_dgae@minem.gob.pe)

A través del formato de participación ciudadana:

<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%203544913.pdf>

(<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%203544913.pdf>)

Hasta el 12/08/2023

**DOCUMENTO (FLYER) PUBLICADO EN EL EXTERIOR DE LA SET BELLAVISTA DE ELECTRO PUNO S.A.A.**

